



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

odbor výstavby – stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely

Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp

Č.j.: P19 5248/2019-OV/VE

Sp.zn.: SZ P19 4788/2019

Vyřizuje: Ing. Stanislav Verner

e-mail: Verner.Stanislav@kbely.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

V Praze dne 15.8.2019

S

K Radonicům

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 obdržel dne 25.7.2019 žádost společnosti **ZAVOS s.r.o., IČ 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8**, která zastupuje na základě plné moci ze dne 16.2.2011 stavebníka **Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha**, o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu nazvanou: **„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“** na pozemcích **p.č. 987/1, 974, 973/1, 44/2, 87/1, 975, 972/1, 72/1, 96/1, 971, 86, 102/2, 977, 108, 986, 76 a 85** vše v **k.ú. Satalice**, obec Praha, povolenou stavebním povolením č.j. P19 1539/2018-OV/NO ze dne 6.3.2018, které nabylo právní moci 10.4.2018.

Po přezkoumání žádosti a na základě výsledku závěrečné kontrolní prohlídky, která se konala dne 15.8.2019, odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 18i odst. 2 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

vydává kolaudační souhlas

pro trvalé užívání stavby nazvané:

„Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“

na pozemcích **p.č. 987/1, 974, 973/1, 44/2, 87/1, 975, 972/1, 72/1, 96/1, 971, 86, 102/2, 977, 108, 986, 76 a 85** vše v **k.ú. Satalice**, obec Praha.

Předmětem kolaudačního souhlasu jsou provedené stavební úpravy celého uličního prostoru veřejné komunikace K Radonicům. Stavba zahrnuje úpravu uličního profilu ulice K Radonicům v délce cca 394 m od okružní křižovatky až před křižovatkou s ulicí K Rybníčku díl 1. (úprava křižovatky s ulicí K Rybníčku nebyla součástí žádosti). Základní šířka komunikace v 1. dílu je 7 m s šířkou jízdních pruhů 3,5 m, s rozšířením v od staničení 210 m do staničení 270 m (u autobusové zastávky) až na 8 m. Šířka chodníků je 1,5 m – 2,5 m. Dále jsou v 1. dílu podél komunikace podélné parkovací pásy šířky 2,0 m a 2,2 m, zastávkový záliv, obratiště autobusů MHD, sjezdy z pozemní komunikace na sousední pozemky. Komunikace a chodníky jsou odvodněny do zeleně, částečně vsakem přes polopropustné parkovací plochy a v určených místech pomocí stávajících vpustí do kanalizace. Součástí

stavby komunikace je úprava přilehlých zelených ploch. V rámci změn před dokončením byl SO403 Veřejné osvětlení doplněn o osvětlení kaple Sv. Anny a SSZ pro výjezd vozidel IZS.

Stavebník předložil tyto doklady o provedených výsledcích zkoušek a souhlasná vyjádření dotčených správních úřadů:

1. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem
2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3. Geodetické zaměření skutečného provedení do souřadnic; včetně datového nosiče obsahujícího tabulky souřadnic a výšek bodů v systému JTSK-Bpv.
4. Protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR
5. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oblastní správa SEVER
6. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oddělení kanalizačních staveb – odd. 2180
7. Závěrečné vyjádření zástupce TSK, oddělení správy a údržby dopravního značení – odd. 2270
8. Souhlasná stanoviska správců technické infrastruktury nedotčené přímo stavebními pracemi – PVK, PPD, THMP, Cetin, PRE
9. Prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady včetně evidence odpadů
10. Opatření obecné povahy – stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Radonicům vč. souhlasného stanoviska PČR
11. Protokoly z provedených kontrolních geotechnických zkoušek hutnění
12. Stavební deníky č.1, 2 a 3
13. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – expertní list
14. Doklady k objektu SO 300 VHO
15. Doklady k objektu SO 401 Přeložka 1kV
16. Doklady k objektu SO 402 Přeložka 22kV
17. Doklady k objektu SO 403 Veřejné osvětlení
18. Doklady k objektu SO 451 Úpravy T-mobile
19. Doklady k objektu SO 500 Přeložka plynovodu
20. Doklady k změnám objektu SO 403 Veřejné osvětlení
21. Prohlášení zhotovitele o shodě na použité materiály a výrobky vč. certifikátů a prohlášení o shodě výrobců
22. Atesty použitých asfaltových směsí

Závěr:

Bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem s drobnými nepodstatnými odchylkami, které jsou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, nebrání řádnému užívání stavby, a které stavební úřad vzal na vědomí. Stavební úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku dne 15.8.2019, na základě které konstatoval, že stavba je schopna trvalého užívání. S ohledem na skutečnost, že podklady byly úplné, upustil od povolení zkušebního provozu a kolaudační souhlas vydal přímo pro trvalé užívání stavby.

otisk úředního razítka

Ing. Ivana P e t e r k o v á
vedoucí odboru výstavby

Doručí se:

- ZAVOS s.r.o., Fr. Kadlece 16, Praha 8, IČ 60203013
- MČ Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9

Na vědomí:

- spis